

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ГБПОУ ЧСПК «Сфера»
 Е.А. Серебренникова
 « 11 » *ноября* 2021 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
в Копейском филиале, расположенного по адресу г. Копейск, пр. Славы, 19

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения
1	Привести в исправное состояние внутренний водопровод противопожарного водоснабжения	Директор Серебренникова Е.А.	01.12.2021
2	На третьем этаже здания учебного корпуса систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией привести в рабочее состояние	Директор Серебренникова Е.А.	01.02.2022 (с учетом выделения целевой субсидии учредителем)
3	В подвале общежития пожарную сигнализацию привести в рабочее состояние	Директор Серебренникова Е.А.	01.02.2022 (с учетом выделения целевой субсидии учредителем)
4	В подвале ручной пожарный извещатель расположить на расстоянии не более 1,5 (±0,1) м. от уровня пола	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
5	Комнаты общежития (5,6,22,39,23,37,25,28,31,30,51,49,59,45,412, 418,417,422,404) оборудовать планами эвакуации	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
6	Комнаты общежития оборудовать автоматическими оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями	Директор Серебренникова Е.А.	01.09.2021
7	Ширину коридора второго этажа привести в соответствие с требуемой шириной не менее 1 метра	Директор Серебренникова Е.А.	01.09.2021
8	Ширину коридора третьего этажа привести в соответствие с требуемой шириной не менее 1 метра	Директор Серебренникова Е.А.	01.09.2021
9	Ширину коридора четвертого этажа привести в соответствие с требуемой шириной не менее 1 метра	Директор Серебренникова Е.А.	01.09.2021
10	Провести обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки в актовом зале, выполненных из горючих декораций, драпировки огнезащитным составом с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
11	Эвакуационное освещение привести в рабочее состояние	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
12	Систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией привести в рабочее состояние	Директор Серебренникова Е.А.	01.02.2022 (с учетом выделения целевой субсидии учредителем)
13	Оборудовать лестницу ограждением с поручнями (переход учебного корпуса в учебный комбинат)	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении

14	В помещении библиотеки дымовой пожарный извещатель расположить на расстоянии от светового прибора не менее 0,5 м.	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
15	В помещении мужской раздевалки дымовой пожарный извещатель расположить на расстоянии от светового прибора не менее 0,5 м.	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
16	Оборудовать лестницу ограждением с поручнями эвакуационного выхода из спортивного зала непосредственно наружу	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении
17	Не допускать в техническом помещении на первом этаже (тепловой распределительный узел) мастерской, а также хранение мебели и других предметов	Зам. директора по развитию Копейского филиала	Выполнено до рассмотрения дела об административном правонарушении